SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Praça X de Março, 249 - Ituverava - S.P Tel. (016) 3830-5500
ETA – Estação de Tratamento de Água
Rua: Cel. Irlandino Barnosa Sandoval, s/n.Tel. (16) 3839-0001

RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA

MÊS DE REFERÊNCIA: 07 / 2018

Manancial de Abastecimento: Aquífero Serra Geral.

Sistema de Abastecimento: ETA "Aparecida do Salto"
Local de Coleta: Saída da ETA e Rede de Distribuição

Parâmetros		Resultados (Valor Médio Mensal)	Valor de Referência (Limites)	Unidade
Físico -Químico	Turbidez	**0,46**	5	uT
	Cor Aparente	**5**	15	uH
	Cloro Residual Livre	**0,67**	0,2 – 2,0	mg/L Cl
	Flúor	**0,60**	0,6 – 0,8	mg/L F
	pH	**7,00**	6,0 – 9,5	-
Bacterio-lógico	Coliformes totais (CT)	**Ausentes**	Ausentes	UFC/ mL
	Coliformes termotoleran tes (Cte)	**Ausentes**	Ausentes	NMP/ 100 mL

Conclusão: Trata-se de Água Potável que atende ao Anexo XX da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 5 de 28/09/2017, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e a Resolução SS 250 de 15/08/1995.

Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site www.saaeituverava.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 09 de agosto de 2018.

Giselle Leite Santana
Química Industrial | Operadora da ETA
CRQ IV 04200554