



SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Praça X de Março, 249 - Ituverava - S.P. - Fone: (016) 3830-5500 - C.G.C. 46.709.309/0001-56



**PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015
PROCESSO Nº 009/2015**

ERRATA

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Estação de Tratamento de Esgoto compacta para o distrito de Capivari da Mata – Ituverava-SP, conforme especificações no edital.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público a errata, onde houve um erro nas especificações técnicas constantes do anexo I , exigindo-se soprador, cabine acústica e bomba dosadora de cloro reserva, o que fora excluído, diante disso publica-se a errata:

Item 7.5 Onde lê se : O sistema para aplicação do hipoclorito deverá ser montado com *duas bombas dosadoras (sendo uma reserva)*.

Ler-se-á: O sistema para aplicação do hipoclorito deverá ser montado com **uma bomba** dosadora.

Item 7.6 Onde lê se: Soprador de ar tipo deslocamento positivo com motor IP 55 FC B3 T, 220/380/440V, com índice de ruídos de até 80 dB(A), com proteção de *Cabines Acústicas dos sopradores* e com vazão de descarga suficiente para oxidação e nitrificação da matéria orgânica resultante do sistema.

Deverão ser fornecidos *02 sopradores (um reserva)* para ECTE.

O sistema deverá ter capacidade de funcionamento ininterrupto e não requerer acompanhamento com relação ao seu funcionamento, demandando apenas uma manutenção preventiva (filtros, nível de óleo) para o seu bom desempenho e prolongamento de sua vida útil. *A comutação entre o soprador em operação e um soprador reserva deverá ser automática e prevista em todos os painéis de comando.*



SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Praça X de Março, 249 - Ituverava - S.P. - Fone: (016) 3830-5500 - C.G.C. 46.709.309/0001-56

Ler-se-á: Soprador de ar tipo deslocamento positivo com motor IP 55 FC B3 T, 220/380/440V, com índice de ruídos de até 80 dB(A), com proteção de **Cabine Acústica do soprador** e com vazão de descarga suficiente para oxidação e nitrificação da matéria orgânica resultante do sistema.

Deverá ser fornecido **01 soprador** para ECTE.

O sistema deverá ter capacidade de funcionamento ininterrupto e não requerer acompanhamento com relação ao seu funcionamento, demandando apenas uma manutenção preventiva (filtros, nível de óleo) para o seu bom desempenho e prolongamento de sua vida útil.

Diante da Errata, contempla o Edital ficando inalterada a data de abertura. Esta errata está disposta no site www.saaeituverava.sp.gov.br.

Quaisquer informações poderão obtidas pelo telefone (16) 3830-5500 e pelo e-mail licitacao@saaeituverava.sp.gov.br.

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para apresentar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Ituverava, 24 de julho de 2015.

Ivan Deienno
Superintendente