

## RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 06-SR06.2021-IT

**MÊS DE REFERÊNCIA: 06 / 2021**

**Manancial de Abastecimento:** Rio do Carmo – Classe 4 segundo Decreto Estadual nº 10.755 de 22/11/1977 e Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005.

**Sistema de Abastecimento:** ETA “Palácio das Águas”

**Local de Coleta:** Saída da ETA e Rede de Distribuição

Parâmetros		Resultados (Valor Médio Mensal)	Valor de Referência (Limites)	Unidade
Físico -Químico	Turbidez	<b>0,49</b>	5	uT
	Cor Aparente	<b>5,04</b>	15	uH
	Cloro Residual Livre	<b>1,32</b>	0,2 – 2,0	mg/L Cl
	Flúor	<b>0,68</b>	0,6 – 0,8	mg/L F
	pH	<b>7,63</b>	6,0 – 9,5	-
Bacterio- lógico	Coliformes totais (CT)	<b>Ausentes</b>	Ausentes	UFC/ mL
	Coliformes termotolera ntes (Cte)	<b>Ausentes</b>	Ausentes	NMP/ 100 mL

**Conclusão:** Trata-se de Água Potável que atende ao Anexo XX e Anexo XXI da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 5 de 28/09/2017, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e a Resolução SS 250 de 15/08/1995.

**Observações:**

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site [www.saaeituverava.sp.gov.br](http://www.saaeituverava.sp.gov.br) ou pelo telefone (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 30 de Julho de 2021.



Marcos Shiro Touma  
Químico  
CRQ IV 04165341