

RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 08-SR-08.2021-CM

MÊS DE REFERÊNCIA: 08 / 2021

Manancial de Abastecimento: Aquífero Serra Geral.

Sistema de Abastecimento: ETA “Capivari da Mata”

Local de Coleta: Saída da ETA e Rede de Distribuição

Parâmetros		Resultados (Valor Médio Mensal)	Valor de Referência (Limites)	Unidade
Físico - Químico	Turbidez	0,19	5	uT
	Cor Aparente	5,00	15	uH
	Cloro Residual Livre	0,76	0,2 – 2,0	mg/L Cl
	Flúor	0,73	0,6 – 0,8	mg/L F
	pH	7,36	6,0 – 9,5	-
Bacterio-lógico	Coliformes totais (CT)	Ausentes	Ausentes	UFC/ mL
	Coliformes termotolerantes (Cte)	Ausentes	Ausentes	NMP/ 100 mL

Conclusão: Trata-se de Água Potável que atende ao Anexo XX e Anexo XXI da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 5 de 28/09/2017, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e a Resolução SS 250 de 15/08/1995.

Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site www.saaeituverava.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 01 de Outubro de 2021.



Marcos Shiro Touma
Químico
CRQ IV 04165341