

RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 03-SR03.2024-AP

MÊS DE REFERÊNCIA: 03 / 2024

Manancial de Abastecimento: Aquífero Serra Geral.

Sistema de Abastecimento: ETA “Aparecida do Salto”

Local de Coleta: Saída da ETA e Rede de Distribuição

Parâmetros	Resultados (Valor Médio Mensal)	Valor de Referência (Limites)	Unidade	Número de Amostras				
				Mínimo Exigido	Analisa-das	Dentro do Padrão	Fora do Padrão	
Físico -Químico	Turbidez	0,42	5	uT	18	27	27	0
	Cor Aparente	5,00	15	uH	9	27	27	0
	Cloro Residual Livre	0,70	0,2 – 2,0	mg/L Cl	18	88	88	0
	Flúor	0,60	0,6 – 0,8	mg/L F	8	88	69	19
	pH	6,50	6,0 – 9,5	-	8	87	87	0
Bacterio-lógico	Coliformes totais (CT)	Ausentes	Ausentes	UFC/ mL	18	27	27	0
	Coliformes termotolerantes (Cte)	Ausentes	Ausentes	NMP/ 100 mL	18	27	27	0

Conclusão: Trata-se de Água Potável que atende ao Anexo XX e Anexo XXI da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 5 de 28/09/2017, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e a Resolução SS 250 de 15/08/1995.

Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site www.saaeituverava.sp.gov.br ou pelos telefones (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 16 de Abril] de 2024.



Marcos Shiro Touma
Químico
CRQ IV 04165341