

## RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 10-SR10.2023-AP

**MÊS DE REFERÊNCIA: 10 / 2023**

**Manancial de Abastecimento:** Aquífero Serra Geral.

**Sistema de Abastecimento:** ETA “Aparecida do Salto”

**Local de Coleta:** Saída da ETA e Rede de Distribuição

Parâmetros	Resultados (Valor Médio Mensal)	Valor de Referência (Limites)	Unidade	Número de Amostras				
				Mínimo Exigido	Analisa-das	Dentro do Padrão	Fora do Padrão	
Físico -Químico	Turbidez	<b>0,20</b>	5	uT	18	27	27	0
	Cor Aparente	<b>5,00</b>	15	uH	9	27	27	0
	Cloro Residual Livre	<b>0,70</b>	0,2 – 2,0	mg/L Cl	18	89	89	0
	Flúor	<b>0,60</b>	0,6 – 0,8	mg/L F	8	89	82	7
	pH	<b>6,50</b>	6,0 – 9,5	-	8	89	89	0
Bacterio-lógico	Coliformes totais (CT)	<b>Ausentes</b>	Ausentes	UFC/ mL	18	27	27	0
	Coliformes termotolerantes (Cte)	<b>Ausentes</b>	Ausentes	NMP/ 100 mL	18	27	27	0

**Conclusão:** Trata-se de Água Potável que atende ao Anexo XX e Anexo XXI da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 5 de 28/09/2017, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e a Resolução SS 250 de 15/08/1995.

### Observações:

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site [www.saaeituverava.sp.gov.br](http://www.saaeituverava.sp.gov.br) ou pelos telefones (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 14 de Novembro de 2023.



Marcos Shiro Touma  
Químico  
CRQ IV 04165341