



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.709.309/0001-56  
Praça X de março nº 249 – Centro – Ituverava/SP.  
Telefone 16-3830.5500 - ramal 211 – E-mail: licitacao@saaeituverava.sp.gov.br  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



### **EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº: 002/2024** **PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 002/2024**

#### **Sessão Pública para análise de recursos de licitação**

No dia 25 de abril de 2024, reuniu-se na sala de reunião do SAAE, o Agente de contratação com equipe de apoio, juntamente com a responsável pelo setor de engenharia da autarquia para o julgamento do recurso impetrado pela empresa NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, o qual pede a Inabilitação da empresa FG SANEAMENTO LTDA, ao não atender ao cumprimento dos requisitos editalícios, referente ao item 03 do edital.

#### **1. DA ADMISSIBILIDADE**

Nos termos do disposto no Edital e legislação pertinente, é cabível recurso, por qualquer pessoa, do ato convocatório do pregão logo após o encerramento do pregão.

Desse modo, observa-se que a empresa NETZSCH DO BRASIL encaminhou sua petição, via plataforma de pregão eletrônico no dia 19/04/2024 as 10:48 horas, e, a empresa FG SANEAMENTO LTDA, apresentou as suas contrarrazões via plataforma de pregão eletrônico no dia 24/04/2024 as 15:04 horas, considerando que a abertura da sessão pública do pregão ocorreu no dia 16/04/2024, o presente recurso apresenta-se tempestivo.

#### **2. DO PONTO QUESTIONADO**

A empresa recorrente alega que a empresa vencedora está ofertando um equipamento que não atende as especificações do referido edital.

Que o edital solicita um motor de 25 CV e a proposta apresentada pela empresa FG SANEAMENTO está apresentando um motor de 20 CV, e tal motor menor acarretará um maior desgaste de rotor e estator da bomba, necessitando de mais manutenção.

Outro ponto questionado é que quando a pressão da descarga ultrapassa os 05 bar, é recomendado uma bomba de 02 estágios, e a bomba apresentada pela empresa FG SANEAMENTO é somente 01 estágio.

Também foi apresentado que a potência consumida da bomba ofertada pela empresa FG SANEAMENTO, é de 13,59 CV, para uma pressão de descarga de 20 MCA, e que o edital previa uma bomba com potência absorvida de 15,9 CV



## **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava**

ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.709.309/0001-56  
Praça X de março nº 249 – Centro – Ituverava/SP.  
Telefone 16-3830.5500 - ramal 211 – E-mail: licitacao@saaeituverava.sp.gov.br  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



### **3. DA DECISÃO**

Por se tratar de contrato firmado junto ao DESENVOLVE SP, em que o agente técnico irá fiscalizar e acompanhar toda a execução do empreendimento e referidos equipamentos a serem instalados e entregues a autarquia, o Agente de contratação não pode autorizar que o objeto ofertado no certame seja diferente do solicitado em edital,

Outro ponto levantado pelo agente de contratação é que, além dos pontos levantados pela empresa NETZSCH DO BRASIL, o objeto não atende o descritivo solicitado no edital.

#### **Descritivo do edital**

Netzsch/nemo com 15,9HP absorvida com vazão de 60m<sup>3</sup>/hora com motor elétrico 25 HP; 4 polos; 220/380/440/760 V; 60 Hz; 01 Trifásico; TFVE; IP-55; Isolamento classe "F"; Alto Rendimento IR3.

#### **Descritivo da bomba ofertada**

Bomba nemo com 13,59 CV de potência absorvida com vazão de 60 m<sup>3</sup>/hora com motor elétrico de 20 HP; 03 POLOS 220/380/440 Volts, 01 trifásico, TFVE, IP-55; Isolamento classe B.

Diante do exposto acima, demonstramos que o objeto ofertado pela empresa FG SANEAMENTO não atende as especificações do edital.

Após isto, julgamos **PROCEDENTE** o recurso interposto pela empresa NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO, **INABILITANDO** assim a empresa FG SANEAMENTO LTDA para o item 03 do referido certame. Sera marcada uma nova sessão publica no prazo de 05 dias úteis para o reinício da etapa de lances e análise da documentação da vencedora.

A nova sessão ocorrerá no dia 03/05/2024 as 09:00 horas.



## Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ituverava


ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ 46.709.309/0001-56  
Praça X de março nº 249 – Centro – Ituverava/SP.  
Telefone 16-3830.5500 - ramal 211 – E-mail: licitacao@saaeituverava.sp.gov.br  
**SETOR DE LICITAÇÕES**



Ituverava, 25 de abril de 2024

  
**CARLOS EDUARDO ORIGUELA**

Agente de contratação

  
**LEANDRO FERREIRA GRANADO**  
Membro

  
**ALEXANDRE DA SILVA TRINDADE**  
Membro

  
**LUCAS PEREIRA DUARTE**  
Membro

  
**INARA CRISTINA CAVALCANTE VIANA**  
Chefe de Projetos, Obras publicas e saneamento