



**SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto**  
Praça Dez de Março, 249 - Ituverava - S.P Tel. (16) 3830-5500  
**ETA – Estação de Tratamento de Água**  
Rua: Cel. Irlandino Barnosa Sandoval, s/n.Tel. (16) 3839-0001



## RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA Nº 05-SR05.2024-IT

**MÊS DE REFERÊNCIA: 05 / 2024**

**Manancial de Abastecimento:** Rio do Carmo – Classe 4 segundo Decreto Estadual nº 10.755 de 22/11/1977 e Resolução CONAMA nº 357 de 17/03/2005.

**Sistema de Abastecimento:** ETA “Palácio das Águas”

**Local de Coleta:** Saída da ETA e Rede de Distribuição

Parâmetros	Resultados (Valor Médio Mensal)	Valor de Referência (Limites)	Unidade	Número de Amostras				
				Mínimo Exigido	Analisa-das	Dentro do Padrão	Fora do Padrão	
Físico -Químico	Turbidez	0,59	5	uT	409	429	429	0
	Cor Aparente	5,00	15	uH	370	428	428	0
	Cloro Residual Livre	0,93	0,2 – 5,0	mg/L Cl	409	431	431	0
	Flúor	0,66	0,6 – 0,8	mg/L F	360	432	342	90
	pH	8,44	–	-	360	433	433	0
Bacterio-lógico	Coliformes totais (CT)	Ausentes	Ausentes	UFC/ mL	48	68	68	0
	Coliformes termotolerantes (Cte)	Ausentes	Ausentes	NMP/ 100 mL	48	68	68	0

**Conclusão:** Trata-se de água potável que atende à Portaria GM/MS nº 888 de 04/05/2021, o Decreto 5.440 de 04/05/2005 e à Resolução SS 250 de 15/08/1995.

**Observações:**

Informações adicionais sobre a qualidade da água distribuída poderão ser obtidas no site [www.saaeituverava.sp.gov.br](http://www.saaeituverava.sp.gov.br) ou pelo telefone (16) 3830-5500 / (16) 3839-0001.

Ituverava, 04 de Junho de 2024.

Marcos Shiro Touma  
Químico  
CRQ IV 04165341